



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010307125355

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-1600 Ue:AC400V/AC690V; In:200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流
脱扣器类型:电子式;使用类别:B类;AC400V:Icu:55kA;Ics:42kA;Icw:
42kA/1s;AC690V:Icu:30kA;Ics:25kA;Icw:25kA/1s;3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年08月04日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1263866



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307423968

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-2500; Ue: AC415V, AC690V; In: 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A; 过电流脱扣器类型: 电子式; AC415V: Icu=90kA; Ics=80kA; Icw=65kA/1s; AC690V: Icu=50kA; Ics=50kA; Icw=50kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P, 4P; 配用的辅助报警触头: AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年08月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年08月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010307169394

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-3200;Ue:AC400V;In:1600A、2000A、2500A、
3200A;Icu=Ics:100kA;Icw:85kA/1s;使用类别:B类;极数:3P、4P;配用的辅助触
头:AC-15;Ue/Ie:AC230V/2A, AC400V/2A;DC-13;Ue/Ie:DC110V/2A, DC220V/0.3A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2005年12月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258440



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010307696150

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-4000; U_i : 1000V; U_e : AC400V, AC690V;
 I_n : 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs} : AC400V: $I_{cs}=100kA$; AC690V: $I_{cs}=85kA$; I_{cu} : AC400V: $I_{cu}=100kA$; AC690V: $I_{cu}=85kA$; I_{cw} : AC400V: $I_{cw}=100kA/1s$; AC690V: $I_{cw}=85kA/1s$; 使用类别: B; 极数: 3P, 4P; 配用的辅助触头(4NO4NC, 6NO6NC): I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.55A, DC220V/0.27A; 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器 6ZTD. 239. 148. 1-2: AC220V-AC230V, AC380V-AC400V; 详细型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2019年06月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年06月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258435



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010307206459

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-6300;Ue:AC400V;In:4000A, 5000A, 6300A;Ics=Icu:125kA; Icw=100kA/ 1s; 使用
类别:B类;极数:3P;配用的辅助触头:AC-15;Ue/Ie:AC230V/2A, AC400V/2A;DC-
13;Ue/Ie:DC110V/0.3A, DC220V/0.3A;

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年10月28日

有效期至: 2020年01月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年10月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1258439